

TJ

نام:

توضیحات:

مفصل اتوماتیک

مخصوص سر هم نمودن هادی‌های روکش‌دار

مفصل اتوماتیک در هادی‌های روکش‌دار هوایی به آسانی اتصال الکتریکی و مکانیکی را فراهم می‌نماید. برای نصب این مفصل نیاز به هیچ گونه ابزاری نیست که این امر سرعت و سهولت انجام کار را در پی دارد. در شبکه‌های روکش‌دار برای این براق یک روکش ایزوله تعیبه شده و برای سهولت در انتخاب سایز مورد نظر از کدهای رنگی به عنوان نشانه‌گذاری استفاده شده است.



کد	سطح مقطع هادی mm ²	رنگ	وزن Kg	بسته / واحد
TJ 1	35-50	سبز	0.28	25
TJ 2	70-95	زرد	0.48	25
TJ 3	120-150	قرمز	0.84	25

نحوه نصب:

ابتدا کاور شرینگ را به موازات دو سر قطع شده کابل قرار داده و به اندازه طول آن بر روی روکش‌های نشانه‌گذاری می‌کنیم و روکش دو سر هادی را به اندازه مناسب (نیمی از قسمت نشانه‌گذاری شده) برداشته و هادی را از داخل روکش شرینگ عبور می‌دهیم. دو سر سیم را به وسیله سمپاده موجود در بسته لایه برداری کرده و وارد مفصل می‌نماییم تا اتصال الکتریکی و مکانیکی به طور کامل برقرار گردد. سپس کاور شرینگ را روی مفصل کشیده و شعله ملایمی روی آن قرار می‌دهیم تا عمل شرینگ و ایزولاسیون صورت گیرد.

